





















Übergabe Hydranten

 Ort: **Wermisdorf OT Lupp**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
7018	Bortewitzer Weg 22	UFH-PE G K	funktionsfähig	17.03.2015					
7019	Bortewitzer Weg 3	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,1		24,0	1,5	
7036	Dresdener Straße <i>TL Malkwitz-Lupp</i>	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	11.09.2017 11.09.2017	6,0		40,0	1,5	
7021	Dresdener Straße 10	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,1		26,0	1,5	
9632	Dresdener Straße 27a <i>im Fußweg</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	04.06.2021 04.06.2021	5,0		27,0	2,0	
7022	Dresdener Straße 28	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,0		28,0	1,5	
7020	Dresdener Straße 43 <i>Garten - 1. Hydrant</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,5		30,0	1,5	
9633	Dresdener Straße 43 <i>Garten - 2. Hydrant</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	04.02.2021 04.02.2021	5,5		30,0	1,5	
9634	Dresdener Straße 43 <i>Garten - 3. Hydrant</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	04.02.2021 04.02.2021	5,5		30,0	1,5	
7023	Eiskellerweg 6	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,2		28,0	1,5	
7025	Friedrich-Engels-Straße 19c	UFH-PE G K	funktionsfähig	17.03.2015					
7026	Friedrich-Engels-Straße 8	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,5		31,0	1,5	
7029	Leipziger Straße <i>Wermisdorfer Straße</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,1		27,0	1,5	
7027	Leipziger Straße 25	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	4,7		26,0	1,5	

Übergabe Hydranten

 Ort: **Wermsdorf OT Lupp**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
7028	Leipziger Straße 9	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,0		25,0	1,5	
7030	Mittelweg 2	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,0		25,0	1,5	
7031	Oberdorf 2 <i>am Feuerwehrgeräteh.</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,2		28,0	1,5	
7032	Oberdorf 26 <i>am Sportplatz</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,2		22,0	1,5	
7033	Oststraße 9	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,1		24,0	2,0	
7034	Straße des Friedens 3	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,4		29,0	2,0	
7035	Straße des Friedens 4	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	12.09.2017 12.09.2017	5,4		29,0	1,5	
7037	Wermsdorfer Straße OA	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,2		23,0	1,5	
7024	Wermsdorfer Straße 1 <i>Alte Waage</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	14.09.2017 14.09.2017	5,0		25,0	1,5	